

COMPTE RENDU DU CCB DIRECTION GENERALE SPW EER

(ATTENTION seul le PV définitif a valeur officielle. Il est donc conseillé de le lire pour les points qui vous intéressent.)

REUNION DU 03 décembre 2025

Points de l'ODJ	Objet	Décision
POINTS DE L'AUTORITE		
1. Approbation CCB		Pas de remarques. Le PV est approuvé.
2. Accidents de travail entre le 01/09/2025 et le 31/10/2025		Néant.
3. Registre de faits de tiers		Néant.
4. Validation du CR de GT SYDYGRI		Pas de remarques. Le PV est approuvé.
5. Validation PV de GT CCB Moratoire fonction publique du 13/11/2025		PV non transmis, approbation du PV reportée au prochain CCB.
6. Sécurité, santé et hygiène dans les sites occupés par le SPW EER - Liste des secouristes et Liste SLCI	Les listes ont été mises à jour.	Pas de remarques.
7. Visites des lieux de travail (VLT) 7.1. Rapport de VLT Saint-Vith	Changement dans le marché public, il va être obligatoire de mettre l'installation hors tension pour la mise en conformité. Le propriétaire a été contacté pour les travaux à réaliser.	CGSP : Basse tension non conforme depuis 2023 Exercice d'évacuation à réaliser
8. Plan Annuel d'Actions 2025 : évaluation	Suivi des actions bien-être : une colonne « évaluation » a été ajoutée pour évaluer les actions à leur terme.	Pas de remarque.

9.PGP et PAA 2026	Les propositions ont été discutées en GT SYDYGRI. Mercato : L'autorité indique que la priorité serait donnée aux agents dont les missions sont supprimées. Le point passe au CODI la semaine prochaine. Communication (4.5.4.6 et 4.7) sont mis en attente.	SLFP : certains points de 2025 ont été abandonnés en 2026 (exemple : protocole de collaboration avec les cabinets). CGSP : demande le report de l'analyse sur la note PAA 2026 - Lien avec le plan transversal au prochain CCB.
10. Divers	Prochaines dates des GT Sydygri - 24/06/2026 et 12/11/2026. Prochain CCB : 24/03/2026	